

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüftes Baumuster Zentrallüftungsgerät HY-CASE gemäß Anlage 1

Auftraggeber / Hersteller Huber & Ranner GmbH, Gewerbering 15, 94060 Pocking, Deutschland

Prüfdatum /-ort 26. – 27.06.2012, Huber & Ranner GmbH, Gewerbering 15, 94060 Pocking, Deutschland

Prüfingenieure Dr.-Ing. M. Möritz, Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack

Prüfkriterien Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen* der nachfolgend mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft:

Allgemeine Raumluftechnik Krankenhausbereich

VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	✓	DIN 1946-4 (12/2008)	✓
SWKI VA104-01 (04/2006)	✓	SWKI 99-3 (03/2004)	✓
VDI 3803 (02/2010)	✓	ÖNORM H 6020 (02/2007)	✓
ÖNORM H 6021 (09/2003)	✓		
DIN EN 13779 (09/2007)	✓		

Prüfergebnis **Die Konformität des geprüften Gerätes mit den hygienerlevanten Anforderungen der o. g. Regelwerke wird bestätigt.**

Gültigkeitszeitraum 5 Jahre: 01.2013 – 01.2018

Registriernummer HKP 06/12 - 01

J. Kornack *M. Möritz*



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack / Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 07.01.2013, Berlin

* Regelwerke bzw. Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt.
Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien.
Auszugsweise darf dieses Zertifikat mit Anlage 1 ohne schriftliche Genehmigung des Instituts für Lufthygiene nicht Dritten weiter gegeben oder zugänglich gemacht werden.